



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-9910CQ0090**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH Peter-Sander-Str. 43a, D-55252 Mainz-Kastel
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH Peter-Sander-Str. 43a, D-55252 Mainz-Kastel
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Apparate und Maschinen mit Trinkwasseranschluss: Füll- und Entleerungsstation für Wandhydrantenanlagen (9910)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Füll- und Entleerungsstation
<b>Modell</b> <i>model</i>	FES 1010
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: UG 002/13 vom 23.01.2015 (TZW) Baumusterprüfung: UG 003/14 vom 23.01.2015 (TZW) Kontrollprüfung Labor: vom 27.11.2024 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 14463-1 (01.01.2007)

**Ablaufdatum / AZ**                      23.01.2030 / 26-0533-WNV  
*date of expiry / file no.*

07.04.2026 Gre A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
FES 1010	Nennweite: DN 50	
FES 1010	Nennweite: DN 80	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
**certified components**

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
DV-7401AO2957	Gewinde-, Kapillarlöt- und Übergangsfittings aus Kupferlegierungen nach DVGW GW 6	3.../30.., 31.., 32.., 33.., 34.., 35..	Viega GmbH & Co. KG
NW-6310AS2277	Rückflussverhinderer EA, EB, EC, ED	PI, PS, PU, S, W und FC/RV-FC 80	Socla S.A.S.
NW-6312AS2276	Einsteckrückflussverhinderer	CO, IN, IO, WM, WI, CS, FW/RV-IN 50; RV-IO 50	Socla S.A.S.
NG-5142BP5596	Dichtmittel für Gewindeverbindungen für Gasinstallationen und Heißwasser, nichtaushärtend	LOCTITE® 55 ?/LOCTITE® 55 (LID 7244)	Henkel AG & Co. KGaA
NW-6201CR0442	Absperrklappe	BOAX.../BOAX S/SF, BOAXKSB B	S.A.S.

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
**hints of utilization / remarks**

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.